

INFORME DE VERIFICACIÓN INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC					
Agente (RF) Central Termoeléctrica el Morro 2 SAS ESP			Fecha de reporte 2015 06 17		
Código SIC Agente (RF) FRT00103, FRT00077, FRT00102					
1. VERIFICACION INICIAL DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN					
TOTAL DE FRONTERAS VIGENTES A 14 DE MAYO DE 2014					4
FRONTERAS SIN SISTEMAS DE MEDICIÓN					0
FRONTERAS CON SISTEMAS DE MEDICIÓN					4
Definición de frontera	Cantidad total de Sistemas de Medición asociados a fronteras con reporte al ASIC	Sistemas de medición conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición no conformes según Verificación Inicial	Sistemas de medición en proceso de verificación	
Generación	3		3		
Comercialización entre agentes	1		1		
Comercialización entre agentes y usuarios	0				
Enlace Internacional	0				
Interconexión internacional	0				
Distribución	0				
Demanda desconectable	0				
TOTAL SISTEMAS DE MEDICION	4	0	4	0	
%	100%	0.00%	100.00%	0.00%	
2. HALLAZGOS EN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NO CONFORMES					
SISTEMAS DE MEDICION A NORMALIZAR					4
Definición de frontera	Hallazgos en los sistemas de medición no conformes				
	Diferencia en las características metrológicas del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Diferencia en las características de los componentes del sistema de medición según lo definido en el Código de Medida	Información o certificaciones pendientes	Otras causales	Total
Generación				3	3
Comercialización entre agentes				1	1
Comercialización entre agentes y usuarios					0
Enlace Internacional					0
Interconexión internacional					0
Distribución					0
Demanda desconectable					0
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	0	0	0	4	4
%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
NO HAY SELLOS EN BORNERAS DE TC, TT Y MEDIDOR, PLAN DE MANTENIMIENTO IMPLEMENTADO Y A EJECUTAR EN 2015 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 038 DE 2014					
3. CASUALES DE FRONTERAS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN					
SISTEMAS DE MEDICIÓN EN PROCESO DE VERIFICACIÓN					0
Definición de frontera	Causales				
	Cliente no permite verificación	Dificultad de desenergización del cliente o frontera	Dificultad en la asignacion de presupuesto	Desbordamiento de la capacidad operativa	Total
Generación					0
Comercialización entre agentes					0
Comercialización entre agentes y usuarios					0
Enlace Internacional					0
Interconexión internacional					0
Distribución					0
Demanda desconectable					0
TOTAL	0	0	0	0	0
%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%